



La position du clapet de retenue peut être différente selon les cas en entrée ou en sortie du surpresseur pour une installation à une pompe. Dans le cas de plusieurs pompes, il est important d'en installer au minimum en sortie de chaque surpresseur.

Conseil:
Prévoir le montage de vannes d'arrêt en amont et en aval du surpresseur